

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «30» марта 2022 г.
учётный № проверки 67220061000201011166



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Смоленской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Багратиона, д. 3, г. Смоленск, 214004, телефон (4812) 38-62-01, und@67.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского
и Сычевского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

проезд Первомайский, 1а, г. Гагарин, 215010, телефон (48135) 2-51-01
ond-gagarin@67.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ N 17 / 3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник,
2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ДЕТСКИЙ САД
ИМ.Ю.А.ГАГАРИНА"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения

Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области
капитана внутренней службы Раджабовой Марины Михайловны.

N 17 от «30» марта 2022 года

в период:

с «14» апреля 2022 года, 10 час. 00 мин. по «14» апреля 2022 года, 11 час. 00 мин.

с «15» апреля 2022 года, 15 час. 30 мин. по «15» апреля 2022 года, 16 час. 30 мин.

1) Раджабовой Мариной Михайловной – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области – заместителем главного государственного инспектора Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы;

2) Зарочинцевым Антоном Анатольевичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области – государственным инспектором Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Заведующая МБДОУ «Детский сад им. Ю.А. Гагарина»
Соколова Мария Вячеславовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	на объекте защиты подвальное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	п. 5 Постановления Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" В зданиях и сооружениях не оснащаются автоматическими установками пожаротушения и (или) системой пожарной сигнализации следующие помещения: а) с мокрыми процессами (душевые, плавательные бассейны, санузлы, охлаждаемые камеры, мойки и т.п.); б) венткамеры (за исключением	01.03.2023	

		<p>вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б по взрывопожарной опасности), насосные водоснабжения, бойлерные, тепловые пункты и другие помещения для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;</p> <p>в) категории В4 (кроме помещений, предусмотренных приложениями N 1 - 3 к настоящему документу) и категории Д по пожарной опасности;</p> <p>г) лестничные клетки;</p> <p>д) тамбуры и тамбур-шлюзы.</p>		
--	--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МБДОУ «Детский сад им. Ю.А. Гагарина»
Соколова Мария Вячеславовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР Гагаринского,
Новодугинского и Сычевского районов
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Смоленской области
капитан внутренней службы
Раджабова М.М.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР Гагаринского,
Новодугинского и Сычевского районов
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Смоленской области
лейтенант внутренней службы
Зарочинцев А.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

